

Председателю Палаты
имущественных и земельных
отношений Кукморского
муниципального района РТ

№ _____
На № 654-ю от 14.08.2020

О технической
возможности

И.Г.Закирову

Уважаемый Ильяс Гарафетдинович !

На Ваш запрос №654-ю от 14.08.2020 сообщаем, что на сегодняшний день технологическое присоединение к сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств, которые будут располагаться на земельных участках по нижеперечисленным адресам возможно со следующими условиями:

1. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, д. Аш-Бузи, ул. Дорожная, 5г (кадастровый номер 16:23:090101:281) технически возможно осуществить посредством строительства новой воздушной линии 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП-72487 ПС 110/10 Сардек с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ;

2. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Большой Кукмор, ул. Гаделя Кутуя, 12 (кадастровый номер 16:23:071001:185) технически возможно осуществить посредством строительства новой воздушной линии 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП-76352

ЕЛАБУЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423603, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Чапаева, д.48, телефон (885557) 3-92-15, факс (885557) 3-24-12
ИНН 1655049111 КПП 164602001 Р/с 40702810000000002360 в ПАО «АКИБАНК», г.Набережные Челны
Кор/счет 30101810100000000803 БИК 049240803

ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ;

3. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Большой Кукмор, ул. Ильгама Шакирова, 35 (кадастровый номер 16:23:071001:216) технически будет возможно осуществить с опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-76295 ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ;

4. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Большой Кукмор, ул. Каюма Насыри, 23 (кадастровый номер 16:23:071001:612) технически будет возможно осуществить с опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-76458 ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ;

5. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, д. Киндер Куль, ул. Новая, 36 (кадастровый номер 16:23:010102:644) технически будет возможно осуществить с опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-76478 ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ.

При этом необходимо отметить, что указанная максимальная мощность является резервной величиной максимальной мощности в точке присоединения к существующему электросетевому хозяйству ОАО «Сетевая компания» и может быть изменена при наличии обращений других заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ОАО «Сетевая компания» составит от 4-х месяцев, срок действия технических условий составит 2 года.

Плата за технологическое присоединение, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий будут определены в рамках договоров на технологическое присоединение.

Для заключения договора на технологическое присоединение необходимо подать в ОАО «Сетевая компания» заявку на технологическое присоединение установленного образца с приложением соответствующих документов.

Директор


В.В.Уржумцев

Вотяков Е.В. 9-34-73

Лист согласования к документу № Исх.в стор.орг.-211/2752 от 25.08.2020
Инициатор согласования: Вотяков Е.В. инженер ОТП
Согласование инициировано: 24.08.2020 10:05

Лист согласования

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Мавлетова Р.Р.		Согласовано 24.08.2020 - 10:21	-
2	Новикова И.В.		Согласовано 24.08.2020 - 10:09	-
Тип согласования: последовательное				
3	Уржумцев В.В.		 Подписано 25.08.2020 - 14:08	-